

Armatuuren adressen kerkzaal Oosterkerk

17.02.2022

DAI Groep-adres: 0(nul) = DMX Groep-adres: 1(een)

Locatie kerkzaal	Armatuur type	Wattage				DAI adessen	Adres richting	DAI Groep nummer	Opmerkingen
		per stuk	Lumen	Aantal	Totaal Watt				
Onder balkon zuidzijde	LED TUBE	40	5000	6	240	A0 t/m A5	West > Oost	G1	
Onder balkon westzijde	LED TUBE	40	5000	4	160	A6 t/m A9	Zuid > Noord	G2	
Onder balkon noordzijde	LED TUBE	40	5000	6	240	A10 t/m A15	West > Oost	G1	
Boven balkon noordzijde	Uplighter	50	5000	2	100	A16 en A17	Zuid > Noord	G3	
Kerkplafond Downlight	HIGH Bay	200	28000	7	1400	A18 t/m A24	Oost > West	G4	
Onder plafond noordzijde	LED TUBE	40	5000	3	120		West > Oost	G5	
Onder plafond zuidzijde	LED TUBE	40	5000	3	120		Oost > West	***	
Kerkzaal ornament	Losse LED lampen	7,5	800	3	22,5	***	Midden	G6	
Kerkzaal ornament	Analoge TL buis	30	500	4	120	***	Midden	***	
Liturgie Ouderlingen	Downlight	13	1000	2		A30	Noordzijde	G7	Ouderlingen bank (Optioneel)
Liturgie SPOTRAIL	SPOT (DOOPVOND)	27	3000	1		A29	Oostzijde	G8	Positie voor begin podium
Liturgie SPOTRAIL	SPOT (KANSEL)	27	3000	1		A28	Oostzijde	G9	Positie voor begin podium
Liturgie SPOTRAIL	SPOT (LESSENAAR)	27	3000	1		A27	Oostzijde	G10	Positie voor begin podium
Liturgie diakenen	Downlight	13	1000	2		A26	Zuidzijde	G11	Diaken bank (Optioneel)
Liturgie Kansel achterkant	Uplighter	13	1000	6		A25	Oostzijde	G12	